

Fyring:

Gode råd for riktig fyring

Tenn opp med papir og vedfliser, eller tennbriketter, og legg på grovere ved etter hvert.
Bruk aldri bensin, parafin og andre brannfarlige væsker til opptenning.
Hvis du plasserer veden liggende utnytter du brennverdien i veden bedre.

Fyr med riktig trekk

Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg og frisk varme i ovnen.
Mye sot på glassdøra i ovnen tyder på at du fyrer med for lite trekk.
Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig.

Tøm askeskuffen

I nye, rentbrennende ildsteder må askeskuffen tømmes jevnlig.
Aske eller sot regnes som restavfall,
men vent med å kaste asken i avfallsdunken,
til du er sikker på at asken ikke lenger inneholder glør.

Unngå rundfyring

Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved



Bruk tørr ved



Og ikke legg for mye i ovnen

Til Huseier/Leietaker

Informasjon om:

- Feiing
- Krav til sikring på tak
- Brannsikkerhet i bolig
- Fyring



Harstad Brann og redningstjeneste

Forebyggende avdeling

FOM. 2015:

Takstiger som ligger løse eller er sikret ned kjetting

Og lignende rundt skorsteinen, er nå ikke tillatt som adkomst på tak

Feiing:

Huskeliste for at feiing skal kunne utføres:

- Varsle alle som bor i huset.
- Sjekk at ildstedene er slukket.
- Steng ovnsdører, luker og spejld.
- Sjekk at sotluka er skikkelig stengt.
- Fyll ut og heng kvitteringslappen på dørlinka.
- Legg frem eller sett opp stige.

Er ikke stige lagt frem eller feielappen kvitert vil feiing dessverre ikke kunne utføres.

Behovsprøvd feiing?

Forebyggendeforskriftens kap. 7 gir nærmere bestemmelser om gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, herunder bestemmelser om behovsprøvd feiing. Feiing skal gjennomføres etter behov og minst en gang hvert 4. år. Tilsyn med fyringsanlegg skal gjennomføres minst en gang hvert 4. år.

Veiledning til forebyggendeforskriften

Forskriftens hovedprinsipp er at det skal feies så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor ofte det er behov for å feie.

Ved behovsprøving er det tatt konsekvensen av at det kan være stor ulikhet mellom feiebehovet i boliger med ildsteder for fast brensel som hovedoppvarmingskilde, og boliger med olje/parafin som hovedoppvarmingskilde.

Vurdering av feiebehovet

Feiebehovet blir vurdert ut fra:

Type fyringsanlegg/ildsted - Hva det blir fyr med - Fyringsvaner - Mengde sot



Krav til Sikring på tak:

- Takstigen som benyttes skal være typegodkjent og må monteres iht monteringsanvisning.
- Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre er ikke godkjent.
- Tak som har helling (uansett hellingen), skal ha fastmontert stige opp forbi skorsteinen.
- Takstige skal være utformet slik at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
- Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste. (min 100mm)
- Har bygget flere skorsteiner skal det enten være stige og takstige opp til hver skorstein eller være sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbro eller lignende.
- Avstanden fra takstigen til skorstein skal ikke være lengre enn ca en skritt lengde
- Takstigen skal rekke fra ytterst på raftekassen opp til bakkant av skorsteinen

OBS: Takstiger som ligger løse eller er sikret ned kjetting Og lignende rundt skorsteinen, er nå ikke tillatt som adkomst på tak

Videre gjelder følgende:

- Der høyden mellom bakke og tak er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
- Dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på skorsteinens korteste side, skal det være montert feieplattform. Denne skal også være typegodkjent og montert iht monteringsanvisning.
- Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke godkjent. Det er også viktig at stigen er satt stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak.
- På glatt underlag (Is ol.) skal/må stigen også sikres mot utglidning.

Brannsikkerhet i bolig:

- Monter varslingsutstyr, dvs. røykvarsler. Det anbefales minst én optisk varsler i hver etasje eller FG-godkjent alarmanlegg. Varslingsutstyr er påbudt!
- Manuelt brannslukkeutstyr skal være lett tilgjengelig, dvs. Brannslange (fastmontert) som rekker inn i alle rom og/eller håndslukkeapparat (Min 6kg ABC). Slukkeutstyr er påbudt!
- For boliger oppført etter 01.07.2010 må røykvarslere i boligen dekke områdene: Kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må minst være én røykvarsler pr. etasje. Det er også krav til at røykvarslere skal være tilkoblet strømmettet og seriekoblet. Dette kravet har ikke tilbakevirkende kraft.
- Gjør deg og familien kjent med mulige rømningsveier, Og avtal en fast møteplass ved brann. Planlegg hva dere skal gjøre hvis det begynner og brenne, og gjennomfør øvelse.
- Vurder anskaffelse av en fast brannstige hvis det er langt ned til bakken fra vindu eller balkong.